



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 1 ПО Г. МАХАЧКАЛА
 367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «А». Телефон 8(722) 67-32-83 факс 8(722) 63-35-58
 367027, г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д». Телефон: (8722) 51-70-98, 55-15-87 Факс: (8722) 51-70-98, 55-15-87
 сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый телефон службы: (8722) 39-99-99

г. Махачкала, пр. Акушинского, 30 «д»
(место составления акта)

«23» августа 2017 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 364
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

По адресу/адресам: г. Махачкала пгт. Шамхал, ул. Ленина, д.3, на основании распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Махачкалы по пожарному надзору М. Б. Магомедова №364 от 16 августа 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 94»

Дата и время проведения проверки:
 « 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____
 « 201 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

Общая продолжительность проверки: не более 20 рабочих дней (1 дней / 1 час. 00 мин.)

Акт составлен: ОНД и ПР № 1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки): И.о. заведующей Джаватханова М.О. 16 августа 2017г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: «» г. №

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Алиев Хабиб Мавлидпашаевич

При проведении проверки присутствовали: медсестра Мурадова П.И.

В ходе проведения проверки: Выявлены факты невыполнения предписаний органа государственного пожарного надзора: предписание № 238/1/1 от 04.08.2016 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности».

Не выполнены следующие пункты предписания, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	2.	3.	4.
1	Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений не расширено до не менее 3,5 м (по факту 3 м)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 4. 13130. 2013 п. 8.6	МБДОУ «Детский сад № 94»
2	Материал покрытия пола	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	МБДОУ

	коридорах этажей здания не проверены на соответствие требованиям по токсичности, воспламеняемости, распространения пламени, дымообразующей способности	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 4; СП 1.13130.2009 п.4.3.2.	«Детский сад № 94»
4	На объекте защиты не организовано и не проведена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, в установленные сроки, с составлением соответствующим актом	Правила противопожарного режима в РФ: п. 21	МБДОУ «Детский сад № 94»
5	На объекте защиты не организована и не проведена проверка работоспособности систем (средств) противопожарной защиты автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал, с составлением соответствующим актом	Правила противопожарного режима в РФ : п. 61	МБДОУ «Детский сад № 94»
6	На объекте защиты не организована и не проведена проверка работоспособности источников наружного противопожарного водопровода не реже 2 раз в год (весной и осенью), с составлением соответствующих актов;	Правила противопожарного режима в РФ: п. 55	МБДОУ «Детский сад № 94»
8	На объекте защиты не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер (циклонов, фильтров, воздухопроводов) от горючих отходов, с составлением соответствующего акта	Правила противопожарного режима в РФ : п. 50	И.о. заведующей Джаватханова М.О.
9	На объекте защиты в спальнях помещений не убраны кровати, препятствующие свободной эвакуации людей.	Правила противопожарного режима в РФ: п/п б) п. 36; ж) п. 23;	И.о. заведующей Джаватханова М.О.
10	На объекте защиты в музыкальном зале и в группах с размещением детей, не горит табло выход	Правила противопожарного режима в РФ п.п. 43, 61; СП 3.13130.2009 п. 5.1;	МБДОУ «Детский сад № 94»
11	Дверные проемы (эвакуационные выходы) составляют менее 1.2 м (1-я и 2-я младшая, средняя и старшая группа "Б")	ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 4.2.5; СНиП 21.01.97 п. 6.16;	МБДОУ «Детский сад № 94»
12	Имеющиеся на объекте планы эвакуации не разработаны в соответствии ГОСТу	Правила противопожарного режима в РФ: п. 7	И.о. заведующей Джаватханова М.О.

13	12.2.143.2009; Перед наружной дверью в 1-ю младшую группу (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка, с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 89; СП 1.13130.2009 п. 5.2.3;	МБДОУ «Детский сад № 94» f
14	На объекте защиты руководителю организации обеспечить объект защиты знаками пожарной безопасности (в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы)	Правила противопожарного режима в РФ : п. 43	И.о. заведующей Джаватханова М.О.
15	На объекте защиты не обеспечено наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкцией о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре (неисправности установок, систем противопожарной защиты объекта)	Правила противопожарного режима в РФ: п. 64	И.о. заведующей Джаватханова М.О.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

Нарушений не выявлено: _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: № 238/1/1 от 04.08.2016
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отделения АП ОНД и ПР №1 по г. Махачкала УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Алиев Хабиб Мавлидпашаевич

«23» августа 2017г.



С актом проверки ознакомлен (а), копию
акта со всеми приложениями получил (а):

Фамилия, имя, отчество (в случае, если известно) должностного лица или иного ответственного лица (лиц) проводивших проверку

«23» августа 2017г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по РД (8722) 39-99-99

Копия акта от 23.08.2017г. направлена по почте с заказным письмом уведомлением, с письмом – уведомлением о явке в орган, в МБДОУ «Детский сад № 94», по адресу: г. Махачкала, п. Шамхал, ул. Ленина, 3.